

№	Наименование показателя	Метод испытания	Результат испытания
1	Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947	0,058
2	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	ГОСТ 6356	59
3	Плотность при 20 °С, кг/м3	ГОСТ 3900	833,2
4	Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 22254	3
5	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287-84	-5