АО «РН-Москва»
Юридический адрес: Российская Федерация, 117152, г. Москва, Загородное шоссе, дом 1
e-mail: rnmsk@rnmsk.rosneft.ru, тел.: 8(495) 786-75-77/780-52-02
Изготовитель: АО «Рязанская НПК» Место производства: Российская Федерация, 390011, Российская Федерация, г. Рязань, Район Южный Промузел, 8,email: RNPK@rnpk.rosneft.ru, тел.: 8(4912)93-32-40,
Испытательная лаборатория ОСП АО «РН-Москва» г. Мытищи, Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Транспортная, строение 5

РОСНЕФТЬ

# ПАСПОРТ № 8713/01

## Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013

значение документов, устанавливающих требования к топливу:
ический регламент таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и ционному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и ту» (Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011г. № 826) (Приложение 3)
Г 32511-2013 (EN 590:2009) "Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия"

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.МТ23.В.01419/20
Срок действия: по 08.06.2023

ОКПД2 19.20.21.315

ер партии 2022
8713/01 Размер партии (масса) 1191,663 т

о отбора пробы (по ГОСТ 2517) (М)РВС-5

ень наполнения 7850,0 мм

отбора пробы 02.10.2022

проведения испытаний 02.10.2022

| Наименование показателя | Метод испытания | Норма по ТР ТС 013/2011 | Норма по ГОСТ 32511-2013 | Фактическое значение |
|---|---|---|---|---|
| Цетановое число | ГОСТ 32508-2013 | не менее 51 | не менее 51,0 | 51,0 |
| Цетановый индекс | EN ISO 4264:2018 | - | не менее 46,0 | 53,3 |
| Плотность при 15 °С, кг/м³ | ASTM D 4052-18a | - | 820,0-845,0 | 841,0 |
| Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, % | ГОСТ EN 12916-2017 | не более 8 | не более 8,0 | 4,2 |
| Массовая доля серы, мг/кг | ГОСТ ISO 20884-2016 | не более 10 | не более 10,0 | 7,9 |
| Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С | ГОСТ 6356-75 | не ниже 55 | выше 55 | 75 |
| Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, % масс. | ГОСТ 19932-99 | - | не более 0,3 | 0,02 |
| Зольность, % масс. | ГОСТ 1461-75 | - | не более 0,01 | 0,005 |
| Массовая доля воды, мг/кг | ISO 12937:2000 | - | не более 200 | 30 |
| Общее загрязнение, мг/кг | DIN EN 12662:2014 | - | не более 24 | менее 12 |
| Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С) | ГОСТ ISO 2160-2013 | - | класс 1 | класс 1 |
| Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³ | EN ISO 12205:1996 | - | не более 25 | 13 |
| Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60 °С, мкм | ГОСТ ISO 12156-1-2012 | не более 460 | не более 460 | 383 |
| Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с | ГОСТ 33 | - | 2,000-4,500 | 3,014 |
| Фракционный состав: при температуре 250 °С, перегоняется, % об. | ГОСТ 2177-99 (Метод А) | - | менее 65 | 26,0 |
| при температуре 350 °С перегоняется, % об. | | - | не менее 85 | 94,0 |
| 95% об. перегоняется при температуре, °С | | не выше 360 | не выше 360 | 353 |
| Предельная температура фильтруемости, °С | ГОСТ 22254-92 | - | не выше минус 5 | минус 6 |

**ючение:**

ьное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013 соответствует требованиям:
ического регламента таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для гивных двигателей и мазуту» (Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011г. № 826) (Приложение 3)
Г 32511-2013 (EN 590:2009) «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия»

**ения о наличии присадок в топливе:**

ливо не содержит метиловых эфиров жирных кислот
гивоизносная присадка "Комплексал-Эко "Д" в количестве до 0,04 % масс.
аноповышающая присадка "ЭКОЦЕТАН" в количестве до 0,02 % масс.
ресорно-диспергирующая присадка HFA 4722 в количестве до 0,10% масс.

**лнительные сведения:**

спортирование и хранение по ГОСТ 1510-84; - гарантийный срок хранения 1 год с даты изготовления партии 25.09.2022.*
ливо отгружено обособленного подразделения Мытищинская НБ АО «РН-Москва». Адрес: Российская Федерация, 141000, Московская область, городской округ щи, г. Мытищи, ул. Транспортная, строение 5
ормация о определенных приборах внесена на основании паспорта № 07256 от 25.09.2022 - АО «Рязанская НПК»

Лаборант 5 разряда Деянова В.Р.

Дата выдачи паспорта 02.10.2022г.

Испыт. лаборатория